

Husets energianvändning



Energideklaration för Örsvängen 11, SUNDBYBERG.

- Detta hus använder 120 kWh/m² och år, varav el 5 kWh/m².
Liknande hus 135–165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2010-01-12 av:

Anders Lindkvist, JBS Hälsokontroller av byggnader AB